

Rypin, 15.09.2021r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY  
RODZINIE W RYPINIE  
ul. Warszawska 38A, 67-500 Rypin  
tel. 54 280 3641

### **Uzupełnienie zapytania ofertowego**

Do PCPR w Rypinie wpłynęły zapytania do zapytania ofertowego z dnia 10.09.2021r.

W związku z powyższym udzielam wyjaśnień:

1. Jaka jest szacunkowa długość trasy kablowej koniecznej do utworzenia systemu monitoringu (odległości od kamer do planowanego miejsca w którym będzie znajdował się rejestrator)

Odp.:

Szacunkowa długość trasy kablowej - najdłuższy odcinek to około 20 m, pozostałe odcinki od 5-15 m.

2. Specyfikacja istniejącego systemu alarmowego (dotychczasowa ilość czujek oraz rodzaj centrali alarmowej)

Odp.: Obecnie jest 6 czujek, alarm był z Satela. Prosimy o wycenę wymiany centrali, manipulatora, wykorzystanie istniejących czujek i dołożenie 5 czujek. Chcemy mieć powiadamianie na smartfona o wystąpieniu ewentualnych alarmów.

3. Jaka jest szacunkowa długość trasy kablowej koniecznej do rozbudowy systemu alarmowego?

Odp.: Odległość czujek od centrali to około 20 m.

4. Czy istnieją jakieś ramy godzinowe w jakich można przeprowadzać prace?

Odp.: Prace można wykonać w godz. 16.00-20.00, poniedziałek- piątek.

5. Jaki system monitoringu ma być wyceniony: czy sieciowy (ip) czy zwykły analogowy hd ?

Odp.: System sieciowy IP.

6. Czy alarm ma być obsługiwany z aplikacji i posiadać powiadamianie na smartfona/telefon?

Odp.:

Tak

Kierownik  
  
mgr Katarzyna Bilicka